

飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

飲用水設備編號： - 3 -

設備設置單位：臺北市中山區中山國民小學

設備負責人：大智樓 1 樓

水源類別：自來水 **A105**

登記使用有効日期：105年 12月 31日

聯絡電話： 2591-4085#15

設備管理人： 總務處

設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司

電話：(02)2832-2200 (20 線代表)

一、設備維護記錄：

[illegible]

二、水質檢驗記錄：

項目 標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註：1. 社區自設公共給水裝備每季檢驗一次腸桿菌群。

2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。

(1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。

(2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。

4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。

5. 飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為 0.2-1.0mg/L

臺北市立中山國小飲水機設備維護及更換濾心簽認表

序 列	位 置	單 位 名 稱	廠 牌	購 置 年 月	保養卡 簽認		排水系 統		機體清 潔與機 件		排放功 能		程式面 板自我 偵測功 能		即時校 對及殺 菌願轉 時間		溫缸、 冰缸殺 菌功能		更換 濾心	
					正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	第 1 道	第 2 道
1	大智樓1樓	A102	賀眾	98.02.16	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	大智樓1樓	A103	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	大智樓1樓	A105	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	大智樓1樓	A107	賀眾	98.10.28	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	大智樓2樓	A202	賀眾	97	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	大智樓2樓	A204	力霸	104.4.30	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	大智樓3樓	A302	賀眾	98.02.16	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	大智樓3樓	A307	賀眾	98.06.18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	大仁樓1樓	B102	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	大仁樓1樓	B104	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	大仁樓1樓	B108	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	大仁樓2樓	B201	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	大仁樓2樓	B204	賀眾	98.02.16	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	大仁樓2樓	B206	賀眾	98.09.09	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	大仁樓3樓	B301	賀眾	98.05.21	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	大仁樓3樓	B304	力霸	104.04.13	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	大仁樓3樓	B308	賀眾	98.02.16	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	大勇樓1樓	C106	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	大勇樓1樓	C102	賀眾	97.06.17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
20	大勇樓2樓	C205	力霸	104.03.30	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
21	大勇樓2樓	C203	賀眾	98.09.09	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
22	大勇樓3樓	C308	賀眾	97	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
23	大勇樓3樓	C305	力霸	104.4.30	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
24	大勇樓3樓	C303	賀眾	97.06.17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
25	明道1樓	D101	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
26	明道1樓	D104	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
27	明道2樓	D201	賀眾	97.11.03	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

維護廠商: 力霸工業科技股份有限公司 維護人員簽章: 陳柏綸 106.01.20 林雅芳

臺北市立中山國小飲水機設備維護及更換濾心簽認表

序 列	位 置	單 位 名 稱	廠 牌	購 置 年 月	保養卡 簽認		排水系 統		機體清 潔與機 件		排放功 能		程式面 板自我 偵測功 能		即時校 對及殺 菌願轉 時間		溫缸、 冰缸殺 菌功能		更換 濾心	
					正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	第 1 道	第 2 道
28	明道2樓	D204	賀眾	98.10.28	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
29	明道3樓	D301	賀眾	98.05.21	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
30	明道3樓	D304	力霸	104.10.13	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
31	活動中心	1F	賀眾	97.09.15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
32	活動中心	2F	賀眾	98.10.28	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
33	活動中心	3F	力霸	104.01.19	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
34	正誼1樓	E101	賀眾	97	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
35	自強1樓	E108	賀眾	98.06.18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
36	自強1樓	E112	賀眾	97.09.01	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
37	自強2樓	E204	賀眾	97	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
38	自強2樓	E208	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
39	自強2樓	E212	賀眾	98.10.28	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
40	自強3樓	E304	賀眾	97	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
41	自強3樓	E308	賀眾	98.02.16	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
42	自強3樓	E312	賀眾	98.09.30	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
43	自強4樓	E404	賀眾	98.10.28	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
44	自強4樓	E408	賀眾	98.10.28	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
45	自強4樓	E411	賀眾	97	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
46	大智樓1樓	A104	賀眾	99.03.01	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
47	幼稚園廚房		力霸	94	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
開-1	幼稚園廚房		賀眾	99.03.01	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

維護廠商:力霸工業科技股份有限公司

維護人員簽章:

陳柏編 16.01.20

林雅芳

臺北市立中山國小飲水機設備維護及更換濾心簽認表

序 列	位 置	單 位 名 稱	廠 牌	購 置 年 月	保養卡 簽 認		排水系 統		機體清 潔與機 件		排放功 能		程式面 板自我 偵測功 能		即時校 對及殺 菌顧轉 時間		溫缸、 冰缸殺 菌功能		更換 濾心	
					正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	第 1 道	第 2 道
1	大智樓1樓	A102	賀眾	98.02.16	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	大智樓1樓	A103	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	大智樓1樓	A105	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	大智樓1樓	A107	賀眾	98.10.28	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	大智樓2樓	A202	賀眾	97	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	大智樓2樓	A204	力霸	104.4.30	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	大智樓3樓	A302	賀眾	98.02.16	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	大智樓3樓	A307	賀眾	98.06.18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	大仁樓1樓	B102	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	大仁樓1樓	B104	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	大仁樓1樓	B108	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	大仁樓2樓	B201	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	大仁樓2樓	B204	賀眾	98.02.16	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	大仁樓2樓	B206	賀眾	98.09.09	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	大仁樓3樓	B301	賀眾	98.05.21	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	大仁樓3樓	B304	力霸	104.04.13	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	大仁樓3樓	B308	賀眾	98.02.16	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	大勇樓1樓	C106	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	大勇樓1樓	C102	賀眾	97.06.17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
20	大勇樓2樓	C205	力霸	104.03.30	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
21	大勇樓2樓	C203	賀眾	98.09.09	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
22	大勇樓3樓	C308	賀眾	97	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
23	大勇樓3樓	C305	力霸	104.4.30	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
24	大勇樓3樓	C303	賀眾	97.06.17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
25	明道1樓	D101	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
26	明道1樓	D104	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
27	明道2樓	D201	賀眾	97.11.03	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			


維護廠商:力霸工業科技股份有限公司 維護人員簽章:陳柏編 105.02.03 林雅芳

臺北市立中山國小飲水機設備維護及更換濾心簽認表

序 列	位 置	單 位 名 稱	廠 牌	購 置 年 月	保養卡 簽認		排水系 統		機體清 潔與機 件		排放功 能		程式面 板自我 偵測功 能		即時校 對及殺 菌願轉 時間		溫缸、 冰缸殺 菌功能		更換 濾心	
					正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	第 1 道	第 2 道
28	明道2樓	D204	賀眾	98.10.28	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
29	明道3樓	D301	賀眾	98.05.21	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
30	明道3樓	D304	力霸	104.10.13	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
31	活動中心	1F	賀眾	97.09.15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
32	活動中心	2F	賀眾	98.10.28	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
33	活動中心	3F	力霸	104.01.19	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
34	正誼1樓	E101	賀眾	97	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
35	自強1樓	E108	賀眾	98.06.18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
36	自強1樓	E112	賀眾	97.09.01	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
37	自強2樓	E204	賀眾	97	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
38	自強2樓	E208	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
39	自強2樓	E212	賀眾	98.10.28	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
40	自強3樓	E304	賀眾	97	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
41	自強3樓	E308	賀眾	98.02.16	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
42	自強3樓	E312	賀眾	98.09.30	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
43	自強4樓	E404	賀眾	98.10.28	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
44	自強4樓	E408	賀眾	98.10.28	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
45	自強4樓	E411	賀眾	97	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
46	大智樓1樓	A104	賀眾	99.03.01	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
47	幼稚園廚房	力霸	94		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
開-1	幼稚園廚房	賀眾	99.03.01		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

臺北市立中山國小飲水機設備維護及更換濾心簽認表

序 列	位 置	單 位 名 稱	廠 牌	購 置 年 月	保養卡 簽認		排水系 統		機體清 潔與機 件		排放功 能		程式面 板自我 偵測功 能		即時校 對及殺 菌願轉 時間		溫缸、 冰缸殺 菌功能		更換 濾心	
					正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	第 1 道	第 2 道
1	大智樓1樓	A102	賀眾	98.02.16	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
2	大智樓1樓	A103	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
3	大智樓1樓	A105	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
4	大智樓1樓	A107	賀眾	98.10.28	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
5	大智樓2樓	A202	賀眾	97	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
6	大智樓2樓	A204	力霸	104.4.30	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
7	大智樓3樓	A302	賀眾	98.02.16	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
8	大智樓3樓	A307	賀眾	98.06.18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
9	大仁樓1樓	B102	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
10	大仁樓1樓	B104	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
11	大仁樓1樓	B108	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
12	大仁樓2樓	B201	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
13	大仁樓2樓	B204	賀眾	98.02.16	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
14	大仁樓2樓	B206	賀眾	98.09.09	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
15	大仁樓3樓	B301	賀眾	98.05.21	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
16	大仁樓3樓	B304	力霸	104.04.13	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
17	大仁樓3樓	B308	賀眾	98.02.16	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
18	大勇樓1樓	C106	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
19	大勇樓1樓	C102	賀眾	97.06.17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
20	大勇樓2樓	C205	力霸	104.03.30	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
21	大勇樓2樓	C203	賀眾	98.09.09	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
22	大勇樓3樓	C308	賀眾	97	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
23	大勇樓3樓	C305	力霸	104.4.30	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
24	大勇樓3樓	C303	賀眾	97.06.17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
25	明道1樓	D101	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
26	明道1樓	D104	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
27	明道2樓	D201	賀眾	97.11.03	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓

維護廠商:力霸工業科技股份有限公司 維護人員簽章:  10/24


臺北市立中山國小飲水機設備維護及更換濾心簽認表

序 列	位 置	單 位 名 稱	廠 牌	購 置 年 月	保養卡 簽認		排水系 統		機體清 潔與機 件		排放功 能		程式面 板自我 偵測功 能		即時校 對及殺 菌願轉 時間		溫缸、 冰缸殺 菌功能		更換 濾心	
					正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	第 1 道	第 2 道
28	明道2樓	D204	賀眾	98.10.28	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
29	明道3樓	D301	賀眾	98.05.21	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
30	明道3樓	D304	力霸	104.10.13	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
31	活動中心	1F	賀眾	97.09.15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
32	活動中心	2F	賀眾	98.10.28	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
✓ 33	活動中心	3F	力霸	104.01.19	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
34	正誼1樓	E101	賀眾	97	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
35	自強1樓	E108	賀眾	98.06.18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
36	自強1樓	E112	賀眾	97.09.01	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
37	自強2樓	E204	賀眾	97	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
38	自強2樓	E208	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
✓ 39	自強2樓	E212	賀眾	98.10.28	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
40	自強3樓	E304	賀眾	97	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
41	自強3樓	E308	賀眾	98.02.16	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
✓ 42	自強3樓	E312	賀眾	98.09.30	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
43	自強4樓	E404	賀眾	98.10.28	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
44	自強4樓	E408	賀眾	98.10.28	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
✓ 45	自強4樓	E411	賀眾	97	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
46	大智樓1樓	A104	賀眾	99.03.01	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
47	幼稚園廚房		力霸	94	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓
開-1	幼稚園廚房		賀眾	99.03.01	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓

臺北市立中山國小飲水機設備維護及更換濾心簽認表

序 列	位 置	單 位 名 稱	廠 牌	購 置 年 月	保養卡 簽認		排水系 統		機體清 潔與機 件		排放功 能		程式面 板自我 偵測功 能		即時校 對及殺 菌願轉 時間		溫缸、 冰缸殺 菌功能		更換 濾心	
					正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	第 1 道	第 2 道
1	大智樓1樓	A102	賀眾	98.02.16	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	大智樓1樓	A103	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	大智樓1樓	A105	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	大智樓1樓	A107	賀眾	98.10.28	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	大智樓2樓	A202	賀眾	97	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	大智樓2樓	A204	力霸	104.4.30	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	大智樓3樓	A302	賀眾	98.02.16	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	大智樓3樓	A307	賀眾	98.06.18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	大仁樓1樓	B102	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	大仁樓1樓	B104	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	大仁樓1樓	B108	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	大仁樓2樓	B201	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	大仁樓2樓	B204	賀眾	98.02.16	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	大仁樓2樓	B206	力霸	105.03.09	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	大仁樓3樓	B301	賀眾	98.05.21	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	大仁樓3樓	B304	力霸	104.04.13	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	大仁樓3樓	B308	賀眾	98.02.16	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	大勇樓1樓	C106	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	大勇樓1樓	C102	賀眾	97.06.17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
20	大勇樓2樓	C205	力霸	104.03.30	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
21	大勇樓2樓	C203	賀眾	98.09.09	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
22	大勇樓3樓	C308	賀眾	97	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
23	大勇樓3樓	C305	力霸	104.4.30	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
24	大勇樓3樓	C303	賀眾	97.06.17	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
25	明道1樓	D101	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
26	明道1樓	D104	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
27	明道2樓	D201	賀眾	97.11.03	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

維護廠商:力霸工業科技股份有限公司 維護人員簽章:



林雅芳

臺北市立中山國小飲水機設備維護及更換濾心簽認表

序 列	位 置	單 位 名 稱	廠 牌	購 置 年 月	保養卡 簽 認		排水系 統		機體清 潔與機 件		排放功 能		程式面 板自我 偵測功 能		即時校 對及殺 菌顯轉 時間		溫缸、 冰缸殺 菌功能		更換 濾 心	
					正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	正 常	異 常	第 1 道	第 2 道
28	明道2樓	D204	賀眾	98.10.28	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
29	明道3樓	D301	賀眾	98.05.21	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
30	明道3樓	D304	力霸	104.10.13	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
31	活動中心	1F	賀眾	97.09.15	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
32	活動中心	2F	賀眾	98.10.28	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
33	活動中心	3F	力霸	104.01.19	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
34	正誼1樓	E101	賀眾	97	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
35	自強1樓	E108	賀眾	98.06.18	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
36	自強1樓	E112	賀眾	97.09.01	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
37	自強2樓	E204	賀眾	97	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
38	自強2樓	E208	力霸	103.12.5	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
39	自強2樓	E212	力霸	105.03.09	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
40	自強3樓	E304	賀眾	97	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
41	自強3樓	E308	賀眾	98.02.16	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
42	自強3樓	E312	賀眾	98.09.30	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
43	自強4樓	E404	賀眾	98.10.28	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
44	自強4樓	E408	賀眾	98.10.28	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
45	自強4樓	E411	賀眾	97	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
46	大智樓1樓	A104	賀眾	99.03.01	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
47	幼稚園廚房		力霸	94	✓				✓											
開-1	幼稚園廚房		賀眾	99.03.01	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

維護廠商:力霸工業科技股份有限公司 維護人員簽章:

(Handwritten Signature)

事務長 林雅芳